

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення питання про коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів)

Дата:

«10» серпня 2020 року
Початок обговорення: 13:00

Місце проведення:

м. Чернігів,
вул. Ушинського, 23

Враховуючи обмеження на зібрання людей, через заходи зі стримування розповсюдження COVID-19, відкрите обговорення питання про коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів) відбувається онлайн на платформі Zoom.

Запрошені:

1. Представник Чернігівської міської ради – заступник міського голови – Атрощенко О.А.

Присутні:

1. Представник Чернігівської міської ради – заступник міського голови – Атрощенко О.А.

3. Представники ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»:

3.1. Щербина О. Ю. – генеральний директор;

3.2. Синусик Д. О. – начальник відділу підготовки ремонтів і інвестицій.

Заявки на участь у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, відповідно до оприлюдненого повідомлення не надходили.

Головуючий відкритого обговорення – Щербина О. Ю.

Секретар відкритого обговорення – Синусик Д. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів).

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», Щербину О.Ю., який повідомив наступне.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866, Порядку формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 01.08.17 № 991, проводиться відкрите обговорення питання про коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів).

28.07.2020 ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на власному веб-сайті розміщено повідомлення про проведення відкритого обговорення. В термін, визначений в повідомленні, зауважень та пропозицій по суті вищевказаного питання, а також заявок на участь у відкритому обговоренні від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань не надійшло.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 № 3211 встановлено ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" тарифи на виробництво теплової енергії та структуру тарифів на виробництво теплової енергії на 2020 рік.

Ремонтна програма ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" за рахунок амортизації складає 61 567,2 тис грн без ПДВ (в т.ч. затверджено в тарифі на виробництво теплової енергії – 12 450,01 тис грн без ПДВ) та передбачає захід "Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №2" загальною вартістю 9 612,9 тис грн без ПДВ (в т.ч. затверджено в тарифі на виробництво теплової енергії – 1 943,9 тис грн. без ПДВ).

Начальник відділу підготовки ремонтів і інвестицій, Синусик Д. О., проінформував присутніх про наступне.

1. Основним обсягом робіт з ремонту котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2 було передбачено заміну 1 ст. пароперегрівача, повну заміну екранної системи котла та повну заміну ізоляції котла згідно розробленого проекту.

У ході виконання робіт з ремонту котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2, що були розпочаті згідно графіку ремонтів основного обладнання 08.04.2020, виявлено ряд непередбачуваних дефектів, а саме:

1.1 Після демонтажу ізоляції та початку демонтажу старої екранної системи виявлено пошкодження каркасу котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2. Для визначення об'ємів робіт по відновленню каркасу котла залучено спеціалізовану організацію ТОВ "Укрбудексперт". Дана організація виконавши обстеження надала звіт, в якому визначено чіткий об'єм робіт та матеріалів для відновлення роботоспроможності каркасу котла.

1.2. Під час проведення монтажних робіт екранної системи виявлено, що підняття блоків екранної системи до необхідних відміток потребує встановлення лебідок та часткового демонтажу ізоляції в районі барабану котла. Даний об'єм ізоляції не ввійшов в зону проектування по заміні ізоляції котла та потребує додаткової закупівлі матеріалів та виконання робіт для відновлення ізоляції в районі барабану котла.

1.3. Під час навішування екранної системи котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2 виявлено невідповідність проектним кресленням висотних відміток розводки екранних труб під амбразури основних та скидних пальників. Під час вивчення даної ситуації виявлено, що на котлоагрегат БКЗ-210-140 ПТ ст.№2 у 1964р. в процесі налагодження була виконана реконструкція положення основних та скидних пальників, яка не була врахована при виготовленні екранної системи. В зв'язку з цим необхідно виконати перенос обводів основних пальників на 450 мм та скидних пальників на 850 мм.

Невиконання вищевказаних додаткових робіт призведе до неможливості пуску котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2 в роботу та в свою чергу призведе до роботи станції в ОЗП 2020-2021 без резерву. Робота без резерву котла в ОЗП 2020-2021 може призвести до зупинки теплопостачання споживачам м. Чернігів та зриву програми з виробництва електричної енергії.

Вартість додаткових робіт по ремонту котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2, становить **1 742,0 тис грн. без ПДВ.**

Відповідно до постанови НКРЕКП №991 від 01.08.2017 р. (п. 4.2) "*...При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до неї з наданням відповідного обґрунтування...*" та враховуючи вищевказане, ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» пропонує збільшити витрати на ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2 по роботам на суму **1 742,0 тис грн. без ПДВ. (в т.ч. на виробництво т/с – 352,27 тис грн без ПДВ).**

Збільшення фінансування заходу «Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2», пропонуємо виконати за рахунок перерозподілу грошових коштів з інших заходів ремонтної програми 2020 року без зміни джерела фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми (таблиця №1).

2. Під час проведення дефектації регулюючих клапанів на газорозподільчому пункті (ГРП) КЕП "Чернігівська ТЕЦ" було виявлено необхідність заміни одного регулюючого клапану для

можливості регулювання споживання газу та економічної роботи котлоагрегатів. Загальна вартість заходу по придбанню та заміні регулюючого клапану складає 38,71 тис грн без ПДВ.

Відповідно до постанови НКРЕКП №991 від 01.08.2017 р. (п. 4.2) "...При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до неї з наданням відповідного обґрунтування..." та враховуючи вищевказане, ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» пропонує внести додатковий пункт ремонтної програми "Заміна регулюючого клапану на ГРП" на загальну суму 38,71 тис грн без ПДВ (в т.ч. матеріали – 38,71 тис грн без ПДВ, роботи будуть виконані господарським способом). (в т.ч. на виробництво т/е – 7,83 тис грн без ПДВ).

Впровадження та фінансування заходу «Заміна регулюючого клапану на ГРП», пропонуємо виконати за рахунок перерозподілу грошових коштів з інших заходів ремонтної програми 2020 року без зміни джерела фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми (таблиця №1).

Табл. №1. Заходи що підлягають коригуванню з виконання ремонтних робіт та перерозподілу коштів для фінансування ремонтної програми ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» КЕП «Чернігівська ТЕЦ» у 2020 р.

тис. грн. без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період (затверджений тариф)			Обсяг фінансування, передбачений на плановий період (пропозиція ліцензіата)			Відхилення		
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього
1	Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2	5 922,9	3 690,0	9 612,9	7 664,9	3 690,0	11 354,9	1 742,0	0	1 742,0
2	Ремонт циркуляційного водоводу	4 592,0	0	4 592,0	2 811,3	0	2 811,3	- 1 780,7	0	- 1 780,7
3	Заміна регулюючого клапану на ГРП	0	0	0	0	38,7	38,7	0	38,7	38,7
Разом		10 514,9	3 690,0	14 204,9	10 476,2	3 728,7	14 204,9	- 38,7	38,7	0,0

Заступник Чернігівського міського голови, Атрощенко О.А., висловив підтримку коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів) в повному обсязі.

Вирішили:

1. Погодити коригування ремонтної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2020 рік (без зміни тарифів).

2. Протокол за результатами проведення цього відкритого обговорення оприлюднити на офіційному веб-сайті ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» та надіслати разом з відповідним пакетом документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України з метою прийняття рішення в межах компетенції.

Заперечення та доповнення: відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

ТАК

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866. НГ





**Заступник міського голови
Атрошенко О.А.**

**Генеральний директор
Щербина О. Ю.**

**Начальник ВПРІ
Синусик Д. О.**

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№ з/п	П.І.Б.	Назва організації (підприємства)	Посада	Підпис
1.	Атрощенко О.А.	Чернігівська міська рада	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	
2.	Щербина О. Ю.	ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»	Генеральний директор	
3.	Синусик Д. О.	ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» КЕП «Чернігівська ТЕЦ»	начальник відділу підготовки ремонтів і інвестицій	